



„ENERGOSERWIS KLESZCZÓW”

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Instalacyjna 2

97-427 Rogowiec

Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach
oraz sposobie ich uwzględnienia.

Tekst zatwierdzony przez

Wiceprezes Zarządu

[Signature]
Pawel Karasiński

Prezes Zarządu

[Signature]
Robert Kukulski

.....
Podpis i pieczęć osób zatwierdzających

Rogowiec, dn. 18.06.2021 roku

Kierownik ds. Dystrybucji
Energii Elektrycznej


[Signature]
mgr inż. Robert Rześny

GŁÓWNY INŻYNIER
DS. DYSTRYBUCJI I OBROTU ENERGIĄ

[Signature]
mgr inż. Sławomir Weder

Spis treści:

1.	SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ OSD I UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU W PROCESIE KONSULTACJI PROJEKTU KARTY AKTUALIZACJI NR 1/2021 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ	3
2.	LISTA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU, KTÓRZY ZGŁOSILI UWAGI W PROCESIE KONSULTACJI PROJEKTU KARTY AKTUALIZACJI NR 1/2021 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ORAZ INFORMACJE WSTĘPNE	4
2.1.	LISTA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU	4
2.2.	INFORMACJE WSTĘPNE	4
3.	ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU UWAG DO KARTY AKTUALIZACJI NR 1/2021 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ORAZ SPOSÓB ICH UWZGLĘDNIENIA	5
3.1.	UWAGI OGÓLNE	5
3.2.	UWAGI SZCZEGÓŁOWE	5
4.	SPECYFIKACJA ZMIAN PROJEKTU KARTY AKTUALIZACJI NR 1/2021 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ	6

Informacja OSD o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia		
18.06.2021 roku		strona 2 z 7
		

1. Specyfikacja działań podjętych przez OSD i użytkowników systemu w procesie konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego w ramach procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej z użytkownikami systemu:

Lp.	Data	Opis działań
1.	21.05.2021 r.	Opublikowanie Komunikatu OSD dotyczącego rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
2.	21.05.2021 – 07.06.2021 r.	Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej z użytkownikami systemu.
3.	14.06.2021 r.	Analiza uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do projektu Karty Aktualizacji nr 1/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Opracowanie KA nr 1/2021 IRIESD. Opracowanie Informacji OSD o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.
4.	22.06.2021 r.	Planowany dzień publikacji Karty Aktualizacji nr 1/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z Raportem z konsultacji o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

2. Lista użytkowników systemu, którzy zgłosili uwagi w procesie konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz informacje wstępne

2.1. Lista użytkowników systemu

Lp.	Podmiot
1.	Brak podmiotów zgłaszających uwagi

2.2. Informacje wstępne

W trakcie konsultacji nie wpłynęła rzadna uwaga od użytkowników systemu w sprawie projektu Karty Aktualizacji nr 1/2021 IRIESD. Dokonano autopoprawy zapisów w pkt. nr 7 Załącznika nr 5.

Wykaz skrótów i oznaczeń stosowanych w wyjaśnieniach do uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu

Lp.	Skrót	Oznaczenie pełne
1.	Brak	

3. Zestawienie zgłoszonych przez użytkowników systemu uwag do Karty Aktualizacji nr 1/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz sposobów ich uwzględnienia

3.1. Uwagi ogólne

Lp.	Treść uwagi	Zgłaszający uwagi	Stanowisko OSD
1	Dokonano autopoprawy w Załączniku nr 5, w pkt. nr 7 w wykazie urządzeń i czasookresów ich oględzin zamieszczonych w tabelce.	Autopoprawka	Autopoprawka OSD

3.2. Uwagi szczegółowe

Lp.	Punkt	Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania	Zgłaszający uwagi	Stanowisko OSD
1	7 – Załącznika nr 5	W wierszu nr 3 l.p. tabelki kolumna „Czasookresy oględzin” zmieniono zapis na : „Nie rzadziej niż raz na 5 lat”	Autopoprawka	Autopoprawka OSD
2	7 – Załącznika nr 5	Usunięto wiersz nr 5 l.p. tabelki – brak stacji ze stałą obsługą	Autopoprawka	Autopoprawka OSD
3	7 – Załącznika nr 5	W wierszu nr 6 l.p. tabelki kolumna „Czasookresy oględzin” zmieniono zapis w pkt. 2 na : „2.Nie rzadziej niż raz na rok.”	Autopoprawka	Autopoprawka OSD
4	7 – Załącznika nr 5	W wierszu nr 8 l.p. tabelki usunięto wiersz z pkt. 2 – brak stacji napowietrznych SN/nN	Autopoprawka	Autopoprawka OSD

4. Specyfikacja zmian projektu Karty Aktualizacji nr 1/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

W wyniku procesu konsultacji oraz w ramach korekty redakcyjnej zostały wprowadzone następujące zmiany do projektu Karty Aktualizacji nr 1/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (poniższa specyfikacja zmian odnosi się do poszczególnych punktów projektu KA nr 1/2021 IRIESD).

Informacja OSD o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia	
18.09.2021 roku	strona 6 z 7

Punkt	Nowe brzmienie punktu		
7 – Załącznika nr 5	7. CZASOOKRESY OGLEDZIN URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH		
Lp.	Urządzenia	Czasookresy oględzin	
1	Linie napowietrzne o napięciu znamionowym 110 kV	Nie rzadziej niż raz w roku	
2	Linie napowietrzne o napięciu znamionowym niższym 110 kV	Nie rzadziej niż raz na 5 lat	
3	Linie kablowe o napięciu znamionowym 110 kV	Nie rzadziej niż raz na 5 lat	
4	Linie kablowe o napięciu znamionowym niższym 110 kV	Nie rzadziej niż raz na 5 lat	
6	Stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV bez stałej obsługi:		
	1. W skróconym zakresie.	1. Nie rzadziej niż raz na kwartał.	
	2. W pełnym zakresie.	2. Nie rzadziej niż raz na rok.	
7	Stacje elektroenergetyczne SN/SN i SN/mN wyposażone w elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową współpracującą z wyłącznikami SN	W pełnym zakresie nie rzadziej niż raz na rok.	
8	Stacje elektroenergetyczne SN/mN:		
	1. Wągrzowe.	1. Nie rzadziej niż raz na 2 lat.	